

(Zamawiający):
Gmina Tuszów Narodowy
39-332 Tuszów Narodowy 225

Tuszów Narodowy, dn. 20 stycznia 2021r.

Wyjaśnienia do przetargu nr: 2 z dn. 20 stycznia 2021r.

Numer referencyjny postępowania: DKP.271.14.2020

nazwa zamówienia:

„Rewitalizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym wraz z przyległą infrastrukturą, w tym przebudowa i rozbudowa obiektu o windę”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

PYTANIA:

Pytania z dn. 18.01.2021r.

1. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego przetargu należy wycenić prace związane z modernizacją instalacji gazowej zgodnie z przedmiarem - brak projektu instalacji w załączonej dokumentacji.
2. Proszę o podanie jakiej mocy jest projektowana nagrzewnica elektryczna przy centrali wentylacyjnej - odpowiedź na pytanie nr 1 jest niekompletna.
3. Proszę o podanie, która część kanalizacji deszczowej została już wykonana i jest wyłączona z postępowania przetargowego.

ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi na pytania z dn. 18.01.2021r.

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował i ujedynolcił przedmiar robót w związku z wcześniejszą wymianą kotła. Ponadto wyjaśniamy, że nie przewiduje się, robót związanych z przeróbkami istniejącej instalacji gazowej, w ramach ogłoszonego zamówienia.

Roboty, które należy wykonać, wiąże się czyszczeniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym powłok istniejących rur.

Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga aby wykonać próby szczelnościowe instalacji gazowej na ciśnieniu. Ponadto wymaga się również montażu regulatora pogodowego z czujką zewnętrzną, do istniejącego pieca gazowego.

Ad. 2 Odpowiedź – moc nagrzewnicy grzałka 3,0 kW

Ad. 3 Odpowiedź – kanalizację deszczową należy wycenić zgodnie z dokumentacją przedmiarową oraz budowlaną.

Zamawiający informuje, że ujednolicił i poprawił zapisy załącznika - wzór umowy w związku z wprowadzonym wymogiem zapewnienia przez Wykonawcę serwisu i konserwacji zamontowanych urządzeń (dot. m.in. urządzenia dźwigowego - winda) w okresie gwarancyjnym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XIII SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale XIII pkt. 1 SIWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu: 21 stycznia 2021 r. o godz. 09:30.

w rozdziale XIII pkt. 1 SIWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 stycznia 2021 r. o godz. 09:30.

w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ **przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21 stycznia 2021 r. o godz. 10:00., w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, pok. Nr 10.

w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27 stycznia 2021 r. o godz. 10:00., w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, pok. Nr 10.

Powyższa zmiana treści SIWZ spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr: 776343-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 2020-12-31

<https://bzp.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do publikacji w dn. 20.01.2021r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Wszystkie zmiany i modyfikacje załączników udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego <https://tuszownarodowy.biuletyn.net/>

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
- Andrzej Głaz Wójt Gminy
/-/