Poziom porównawczy
150,00 m n.p.m.

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000			Studnia inspekcyjna z tworzywa Ø425
Przyłącze działki nr ewid. 1318 w m. Grochowe			
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	161,80		162,00
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	160,30		160,52
Zagłębienie dna kanału [m]	1,50		1,48
Spadek i długość [m,%]		1,5% 15,0m	
Średnica, materiał		PVC Ø 160/4,7 L = 15,0 m	
Odległość [m]	00,00	15,0	15,00
	S_{34}		$S_{34.1}$



Studnia rewizyjna betonowa Ø1000			Studnia inspekcyjna z tworzywa Ø425
Przyłącze działki nr ewid. 1420/3 w m. Grochowe			
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	162,00		162,00
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	158,87	160,30	160,60
Zagłębienie dna kanału [m]	3,13	1,70	1,40
Spadek i długość [m,%]		1,5% 21,0m	
Średnica, materiał		PVC Ø 160/4,7 L = 21,0 m	
Odległość [m]	00,00	21,0	21,00
	S_{37}		$S_{37.1}$



Studnia rewizyjna betonowa Ø1000			Przyłącze działki nr ewid. 1419 w m. Grochowe
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	162,10		162,10
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	159,05	160,10	160,40
Zagłębienie dna kanału [m]	3,05	2,00	1,70
Spadek i długość [m,%]		1,5% 21,0m	
Średnica, materiał		PVC Ø 160/4,7 L = 21,0 m	
Odległość [m]	00,00	21,0	21,00
	S_{39}		$S_{39.1}$



Studnia rewizyjna betonowa Ø1000			Studnia inspekcyjna z tworzywa Ø425
Przyłącze działki nr ewid. 1418 w m. Grochowe			
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	162,10		162,30
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	159,18	160,20	160,73
Zagłębienie dna kanału [m]	2,92	1,90	1,57
Spadek i długość [m,%]		1,5% 35,0m	
Średnica, materiał		PVC Ø 160/4,7 L = 35,0 m	
Odległość [m]	00,00	35,0	35,00
	S_{40}		$S_{40.1}$



Studnia rewizyjna betonowa Ø1000				Studnia inspekcyjna z tworzywa Ø425
Przyłącze działki nr ewid. 1416 w m. Grochowe				
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	162,20		162,20	162,50
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	159,38	160,40	160,58	161,03
Zagłębienie dna kanału [m]	2,82	1,80	1,62	1,47
Spadek i długość [m,%]		1,5% 41,0m		
Średnica, materiał		PVC Ø 160/4,7 L = 41,0 m		
Odległość [m]	00,00	12,0	12,00	29,0	41,00
	S_{41}		$S_{41.1}$		$S_{41.2}$

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	**Projekt arch. - bud.** Data: 12.2022 r
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Grochowe - ETAP I. **Adres obiektu:** m. Grochowe - gmina Tuszów Narodowy. **Przedmiot rys.:** Profile podłużne projektowanych przyłączy kanalizacji san.	**Rys. 21** Skala 1:100/1000
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki	